



Tableau synthétique de l'expertise amiante du bâtiment en utilisation normale

CF: 2064

¹ Le délai préconisé par l'expert est calculé selon les critères établis par l'autorité de l'Etat (SABRA). En l'absence de travaux, des mesures de la qualité de l'air sont régulièrement réalisées pour garantir l'absence de fibres d'amiante dans l'air. Les travaux de désamiantage seront réalisés en cas de modification du bâtiment ou à échéance du délai.

Nom de l'établissement : ECG Jean-Piaget

Adresse de l'établissement: Chemin de grange-falquet 17

Année du diagnostic : 2021

| Etage | Lieu / Local | Description du matériau ou de l'élément | Délai d'assainissement préconisé ¹ | Remarques | échéances |
|---------------|--|---|---|-----------|-----------|
| 1er étage | Dégagement entre 109 et 110, Dégagement entre 146 et 147, Dégagement entre 111 et 112, Dégagement entre 151 et 152, Dégagement entre 102 et 103, Dégagement entre 134 et 135, Dégagement entre 129 et 130, Dégagement entre 179 et ascenseur | Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite) | Long terme | | 2031 |
| RDC supérieur | Entrée principale, local technique TK1 | Réglette de distribution dans boîte TT (bakélite) | Long terme | | 2031 |
| RDC supérieur | Aula F4 scène | Plaque fibrociment dans tableau d'éclairage AULA | Long terme | | 2031 |
| RDC supérieur | Aula F4 scène | Cartons dans tableau d'éclairage AULA | Moyen terme | | 2026 |
| RDC inférieur | Local 56 | Tableau électrique métal plaque Bakélite | Long terme | | 2031 |

Si aucun élément contenant de l'amiante pouvant contraindre une utilisation normale du bâtiment n'a été repéré, en cas de travaux il sera néanmoins obligatoire de réaliser un diagnostic avant-travaux



Les résultats permettent une "utilisation normale" des bâtiments, conformément aux décisions de la cellule opérationnelle amiante de l'Etat, c'est-à-dire qu'en absence de travaux, l'installation et les matériaux ne libèrent aucune fibre d'amiante dans l'air. En cas de travaux une expertise complémentaire appelée diagnostic "Avant-travaux" est nécessaire.